

MONSIEUR LE PRESIDENT

CAPE

La Mare à Jouy

27120 DOUAINS

Evreux, le 20 avril 2016

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### CAPE REGIE ASSISTEE SAUR

**Prélèvement** 00108181  
**Unité de gestion** CAPE REGIE ASSISTEE SAUR (UGE 0276)  
**Installation** LA BOISSIERE (UDI 000339)  
**Point de surveillance** CENTRE VILLE (P 000000328)  
**Commune** LA BOISSIERE  
**Localisation exacte** Mairie

Prélevé le : **lundi 11 avril 2016 à 10h15**

par : LDA M. LOTTIN

Type visite : D1

Type d'eau : T

Motif : CS

Mesures de terrainRésultatsLimites de qualitéRéférences de qualité

		<u>Limites de qualité</u>		<u>Références de qualité</u>	
		<u>inférieure</u>	<u>supérieure</u>	<u>inférieure</u>	<u>supérieure</u>
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	10,7 °C				25,00
Conductivité à 25°C	564 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,4 unitépH			6,50	9,00
Chlore libre	0,41 mg/LCl2				
Chlore total	0,41 mg/LCl2				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00111338

Référence laboratoire : EP16-39828

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL		0		

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10
-------------------	------------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00108181)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation  
Signé

L'ingénieur d'études sanitaires  
Delphine JULIEN